



Трг Доситеја Обрадовића 6, 21000 Нови Сад, Република Србија
Деканат: 021 6350-413; 021 450-810; Централа: 021 485 2000
Рачуноводство: 021 458-220; Студентска служба: 021 6350-763
Телефакс: 021 458-133; e-mail: ftndean@uns.ac.rs

ИНТЕГРИСАНИ
СИСТЕМ
МЕНАџМЕНТА
СЕРТИФИКОВАН ОД:



Datum: 12.03.2020.


Predmet: Odgovori na postavljena pitanja za nabavku dobara: Računari i računarska oprema - NT Park, br. 06_OPD_2020.

1. Pitanje:

Zanima me tumačenje konektora koji se spominju u poziciji 3:

Konektori 4komada L6-20R
2komada L6-30R, HW

Da li se misli na ove konektore:



Obzirom da se na našem tržištu koriste konektori C13/C14, C19/C20 koji su u skladu sa nemačkim, tako da su i konektori na UPS-ovima u tom formatu, a i na računarsko/komunikacionoj opremi:



1. Odgovor:

Prihvatljivi su i konektori po IEC (C19/C20 i C13/C14) i po NEMA standardu (L6-20R, L6-30R).

Služba za javne nabavke